

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei
RISCHI da INTERFERENZA – DUVRI ai sensi
del D.lgs. 81/08 art. 26**

**CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA per i CIMITERI del
COMUNE di FIRENZUOLA
PERIODO 2019-2023 (5 anni)**

COMUNE DI FIRENZUOLA

Premessa ed istruzioni

Il lavoro in oggetto, in forma di concessione di servizi da parte del Comune di Firenzuola, viene svolto presso tutti i cimiteri comunali.

L'appalto è sotto la diretta responsabilità, dal punto di vista della sicurezza del lavoro, del relativo Datore di Lavoro, come definito dal D.lgs. 81/08.

La concessione consiste nella gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni attività che riguarda l'illuminazione votiva, comprensiva quindi della parte elettrica e relativa assistenza muraria (scavi ecc), ad opera del concessionario.

Nei vari cimiteri la presenza di personale del Comune per manutenzione, inumazione, ecc, è saltuaria. Naturalmente i cimiteri sono frequentati dal pubblico.

Questo tipo di concessione, configurandosi la presenza di personale di ditta esterna che opera all'interno dei cimiteri comunali, per una durata di gg-uomo superiore a 5 all'anno (soglia al di sotto della quale si è esentati da DUVRI) richiede l'obbligo di redazione di un DUVRI.

Il presente documento contiene dunque le informazioni sui possibili rischi specifici presenti negli spazi di proprietà del committente (Comune) in cui il concessionario svolgerà la propria attività, nonché la manifestazione fra le parti dell'azione congiunta di cooperazione e coordinamento utile ai fini della prevenzione, comprensiva del verbale del sopralluogo congiunto.

Sono indicati inoltre gli oneri della sicurezza (quelli di cui il committente valuta la congruità) e gli eventuali costi della sicurezza relativi a rischi da interferenza, specifici della concessione.

L'accertamento dei requisiti di idoneità del concessionario viene effettuato con scheda specifica allegata al presente DUVRI.

COMUNE DI FIRENZUOLA**COMMITTENTE**

Committente:	Comune di Firenzuola SETTORE I – Settore Finanziario
Persone di riferimento / Referente:	

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Gestione e manutenzione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali
--

LUOGO e PERIODO dei LAVORI

Luogo appalto:	Cimiteri comunali: [REDACTED]
Periodo servizio:	dal 01/01/2019 al 31/12/2023
Uso di attrezzature o mezzi del committente:	Il concessionario deve disporre di tutti i mezzi necessari e specifici per il proprio lavoro. Non è previsto uso di mezzi e/o attrezzature del Comune, pur presenti nei luoghi.

CONCESSIONARIO

Ditta concessionaria:	[REDACTED]
Persone di riferimento / Referenti:	[REDACTED]
Elenco nominativo di tutti gli addetti che saranno presenti nell'arco del periodo di concessione e loro qualifica (il concessionario aggiornerà l'elenco ad ogni cambiamento):	qualifica [REDACTED] qualifica [REDACTED] qualifica [REDACTED] qualifica [REDACTED]

COMUNE DI FIRENZUOLA

1. RISCHI SPECIFICI per il CONCESSIONARIO, presenti sul luogo di lavoro, e RISCHI APPORTATI dall'ATTIVITA' del CONCESSIONARIO

Questi rischi, così come le relative misure per ridurli, sono tipici della struttura in cui il concessionario verrà ad operare ed dell'attività svolta. Si ricorda che, quanto alle misure di riduzione degli stessi e di emergenza, devono essere accompagnate dal nome, o mansione, degli incaricati dell'attuazione.

1) Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro.

Presenza di lavori vari all'interno / all'esterno; riduzione accessibilità ai disabili; ventilazione, illuminazione o climatizzazione insufficienti; indisponibilità servizi igienici; presenza di scale, ballatoi, interrati e seminterrati, vasche, cunicoli, o altri locali o strutture con rischi particolari; presenza di recinzioni, canali, parapetti, cornicioni, terrazze e simili che possano rappresentare rischi particolari. Disponibilità nel luogo di lavoro di mezzi di emergenza e pronto soccorso / servizi igienici e di ristoro.

Non risultano rischi particolari o specifici in proposito; i lavori vengono effettuati per la maggior parte all'esterno. Il concessionario terrà presente che i luoghi possono presentare scavi e fosse per i lavori di tumulazione ed estumulazione effettuati dagli addetti comunali. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria saranno oggetto di specifiche comunicazioni e provvedimenti.

Non sono in genere disponibili servizi igienici.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

In caso di interventi di tipo ordinario o straordinario sarà cura della ditta concessionaria avvertire per tempo il referente della struttura (a meno di piccoli interventi ordinari, senza alcuna interferenza), in modo da liberare le aree di lavoro.

In ogni caso sarà cura della ditta apporre idonea segnaletica e circoscrivere la zona relativa ai lavori, per impedire l'accesso agli estranei al lavoro

2) Rischi derivanti dall'impianto elettrico

Presenza quadri e elementi in tensione facilmente accessibili; indisponibilità di impianto di terra; presenza di cavi o apparecchi elettrici nell'area a vista / volanti; presenza di umidità e/o di acqua; utenze elettriche con protezioni limitate.

Nei Cimiteri non sono presenti impianti elettrici, se non quelli della illuminazione votiva oggetto della presente concessione, che saranno gestiti dalla ditta aggiudicataria.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

Non manomettere gli impianti elettrici esistenti, salvo previa autorizzazione da parte del Servizio tecnico del Comune.

Gli interventi di manutenzione o controllo degli impianti verranno effettuati da personale idoneo e formato per questa attività specifica, previa la messa in atto di tutti i provvedimenti di segnalazione e interdizione delle zone interessate.

In particolare, il personale che opererà sull'impianto elettrico deve essere qualificato almeno PAV, o PES se necessario, secondo la normativa CEI 11-27 del 2014.

3) Derivanti da impianti termici / idraulici / gas

Possibile interruzione di elettricità, acqua, gas; presenza di impianti con fluidi ad alta temperatura; presenza di tubazioni a vista e/o accessibili di gas e/o fluidi pericolosi e di relativi organi di intercettazione.

Non risultano rischi particolari o specifici in proposito, in quanto esiste solo impianto idrico.

COMUNE DI FIRENZUOLA

4) Derivanti da sostanze, emissioni o trattamenti pericolosi

Presenza di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi; presenza di odori, polveri, rifiuti; indisponibilità di idonee aree o contenitori per stoccaggio rifiuti; presenza di rumore, vibrazioni, radiazioni, emissioni.

Niente di rilevante, salvo la possibile presenza, durante alcune operazioni da parte del personale del Comune, di residui cimiteriali, peraltro convenientemente trattati e smaltiti.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

Il personale della ditta dovrà evitare contatti con residui cimiteriali.

Quanto al trattamento dei rifiuti consueti, ovvero propri delle operazioni svolte dalla ditta, si rinvia alle norme generali in proposito.

Gli eventuali rifiuti speciali prodotti dalla ditta dovranno essere smaltiti con procedure e mezzi della ditta stessa; soltanto per gli assimilabili ad urbani potranno essere utilizzati i contenitori presenti nei luoghi.

5) Derivanti da incendio ed evacuazione di emergenza

Presenza di materiali combustibili /infiammabili; presenza di sorgenti di innesci; mancanza di sistemi di allarme; mancanza di mezzi di estinzione; mancanza di mezzi di comunicazione all'esterno; vie di fuga lunghe e/o poco praticabili e/o con porte non facilmente apribili; mancanza di addetti stabili all'emergenza antincendio.

In ogni caso gli spazi aperti e limitati dei cimiteri non presentano questi problemi.

In genere non vi sono dotazioni di estinzione, a cui dovrà provvedere il concessionario.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

Quelle di legge e generali, nonché quelle specifiche che la ditta avrà predisposto per i propri addetti.

6) Derivanti da pronto soccorso – emergenza

Mancanza di presidi di pronto soccorso; mancanza di addetti stabili al PS; mancanza di mezzi di comunicazione con l'esterno.

Non sono presenti nei luoghi presidi di emergenza di PS, pertanto il concessionario deve provvedervi direttamente.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

nessuna in particolare, salvo l'obbligo di segnalare al Comune eventuali infortuni sul lavoro accaduti a personale del concessionario.

7) Derivanti dall'attività esistente nei locali / siti

Compresenza con altre persone ed attività; lavori di pulizia in orario di attività; presenza di visitatori, estranei, disabili, immigrati e/o con scarsa comprensione della lingua; presenza di attività di manutenzione o costruzione; presenza di altre attività in appalto.

E' possibile talvolta la compresenza di addetti del comune, mentre è possibile e frequente la presenza degli utenti del cimitero.

Tutto questo resta, in genere, nell'ambito di una normale compresenza ed uso in parte comune degli spazi, che non comporta rischi particolari ed è in genere da considerarsi parte della tipica attività svolta dall'appaltatore e quindi compresa nell'ambito dei rischi della propria attività.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

Informazioni reciproche, svolte nell'ambito di almeno un incontro preliminare fra responsabili del committente e del concessionario, nel quale vengono illustrate le strutture in cui si opera e concordate le misure generali e specifiche di sicurezza e di emergenza.

Questo di fatto costituisce un impegno, per committente e concessionario, che però rientra nei normali e consueti rapporti di qualsiasi lavoro e pertanto non si ritiene che comporti specifici costi di prevenzione dei rischi da interferenza per la concessione in oggetto.

COMUNE DI FIRENZUOLA

8) Derivanti da aspetti organizzativi

Orari di lavoro, turni; compresenza con altre attività, didattiche o meno; dipendenze gerarchiche, incertezza su ruoli e compiti; disponibilità di spazi di riposo, studio; difficoltà di accesso o trasporto; ecc.

Di fatto quelle indicate ai punti precedenti, che si considerano parte consueta e necessaria nei normali rapporti di lavoro.

Sono poi da considerare possibili rischi per fatti o situazioni improvvise o di emergenza, per le quali i possibili rischi verranno valutati all'occasione dai referenti delle parti, concordando di conseguenza anche i provvedimenti per minimizzarli.

Sono incaricati dell'attuazione di tali misure di tipo informativo ed organizzativo i referenti della concessione, per ambedue le parti interessate.

2. COSTI ed ONERI della SICUREZZA

In questo capitolo vengono indicati sia gli oneri della sicurezza propri dell'attività dell'appaltatore (in % dell'importo dell'appalto, a cura del concessionario), sia i costi specifici richiesti dalla concessione in oggetto, qualora questi siano presenti; in tal caso, devono essere elencati e prezzati analiticamente, a cura del committente. La mancanza degli oneri della sicurezza invalida il contratto di appalto D.lgs. 81/08 art 26 c. 5.

_ Oneri della sicurezza propri dell'attività del concessionario: %

(questo deve comunque essere indicato dalla concessionaria)

_ Costi della Sicurezza (o da interferenza), specifici dell'appalto in oggetto: **Non presenti**

3. MISURE GENERALI di RIDUZIONE dei RISCHI da INTERFERENZA e MISURE di EMERGENZA

Sono disponibili presso il Comune norme o misure generali atte a prevenire e ridurre i rischi da interferenza e norme di emergenza antincendio, evacuazione e primo soccorso.

Gli addetti della concessionaria devono prenderne conoscenza, per quanto di competenza, tenendo presente che comunque la ditta è tenuta ad elaborare in proprio il piano di emergenza.

4. REQUISITI di IDONEITA' del CONCESSIONARIO

Il Concessionario consegnerà al Comune idonea documentazione (eventuale scheda dei requisiti di idoneità) attestante i propri requisiti di idoneità alla concessione stessa; essa fa parte della documentazione contrattuale ed è a disposizione.

COMUNE DI FIRENZUOLA

5. VERBALE di SOPRALLUOGO e DICHIARAZIONE di COOPERAZIONE e COORDINAMENTO

I firmatari del presente documento attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di intervento della concessione, rilevandone la situazione ed i rischi. Dichiariano inoltre di coordinarsi e cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza e, più in generale per evitare qualsiasi rischio di interferenza.

Allegati:

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente e concessionario, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- Contratto e/o capitolato d'appalto
- Eventuale Scheda requisiti di idoneità.

La firma di tutti gli interessati attesta quanto sopra dichiarato ed impegna le relative parti.

Luogo e data: Firenzuola,

Nome e firma del committente

Nome ditta concessionaria e firma del legale rappresentante