



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 1 Bis
Edilizia Pubblica e Impianti
Ufficio Impianti Elettrici e Speciali - SPP

Livorno, lì 24/07/2018

prot. 2018 – 04 tf

OGGETTO: Stadio Comunale “A. Picchi”, Impianto rivelazione incendi - Progetto Esecutivo

RELAZIONE TECNICA

L’impianto comprenderà n°3 centrali (n°1 a 4 zone e n° 2 a 2 zone), interfacciate a un sistema di supervisione costituito da n° 2 Personal Computer e specifico software e mappe grafiche.

I punti di installazione delle centrali, dei PC e dei rivelatori sono indicati negli elaborati grafici.

I rivelatori saranno almeno due in ogni ambiente per avere la funzione “doppio consenso”.

Il sistema sarà programmato per disporre di due distinte logiche di funzionamento in relazione all’utilizzo dell’impianto sportivo e precisamente:

- 1) In occasione di manifestazioni sportive (con costante presidio del personale addetto e dei VV.F.; le segnalazioni di preallarme e allarme perverranno sui sistemi di supervisione (Sala Gos e Ufficio), il personale addetto gestirà quanto previsto nel piano di emergenza, disponendo dell’impianto EVAC qualora si renda necessario.
- 2) Nelle altre situazioni le segnalazioni di allarme e preallarme perverranno alle centrali e ogni gestore (Comune e concessionari dei Bar e del Centro Medico) attueranno quanto previsto nel loro piano di emergenza.

Il Resp. Ufficio Impianti Elettrici e Speciali – SPP
Per. Ind. Valtriani Sergio

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): aa0190c340b691dc96a8b7670eddab57b30fd51dc1326ee2b73011e9bf1eeb8c

Firme digitali presenti nel documento originale

SERGIO VALTRIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7289/2018

Data: 05/09/2018

Oggetto: STADIO COMUNALE: IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP: J45H18000160004 – CIG: 7610140631.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b7d84687d609c514_p7m&auth=1

ID: b7d84687d609c514