



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 1 Bis
Edilizia Pubblica e Impianti
Ufficio Impianti Elettrici e Speciali - SPP

Livorno, lì 17/12/2018

OGGETTO: RSA Villa Serena, messa a norma antincendio – 2^ Lotto

RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede:

- la realizzazione dei prescritti filtri a prova di fumo, in corrispondenza degli accessi dell' ascensore antincendio, dotandoli dei sistemi ed impianti di rilevazione incendi;
- la realizzazione dell' impianto EVAC (impianto di diffusione sonora per la gestione delle emergenze) nell'intera RSA. L' impianto, conforme alla norma EN54-16, è previsto per la gestione di n.11 zone ridondanti (A+B) con consolle nel centro di gestione delle emergenze, portineria RSA.

Il Progettista
Per. Ind. Valtriani Sergio

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ff2e38ac0933e3e37ec50291cc2f3961e2eab28dab7521705f8069e2d2abe046

Firme digitali presenti nel documento originale

SERGIO VALTRIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10882/2018

Data: 20/12/2018

Oggetto: R.S.A. VILLA SERENA: MESSA A NORMA ANTINCENDIO - ASCENSORE 2° LOTTO RIF. 55-56
DVR- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE ESPERIMENTO N° DUE
PROCEDURE NEGOZiate . CUP: J47D18000660004



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b80328b1c00d6036_p7m&auth=1

ID: b80328b1c00d6036