



**Provincia di MASSA CARRARA**  
**COMUNE DI CARRARA**

**Lavoro:**

*Progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dell'ex Capannone C.A.T., sito a Carrara (MS) in via Giovan Pietro, località Avenza, sulla proprietà individuata catastalmente al Foglio 81, Mappale 314.*

**CUP: F81B17000260001 – CIG: Z07215E44A**

**Determinazione Dirigenziale n. 332 del 29 Dicembre 2017**

**Committente:**

**Comune di Carrara**

*Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 Carrara (MS)*

**Oggetto:**

**Ex Capannone C.A.T.**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ALLEGATO "01 VV.F."**

*Parere favorevole al progetto espresso dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) di Prevenzione Incendi e dall'Ufficio Prevenzione incendi del Comando VV.F. di Massa Carrara*

|   |           |                                   |                          |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Il Progettista:</b>  |           |                                   | <b>Firma:</b>            |
| <b>Pier Luigi Pucci</b>   | Ingegnere | Albo della Provincia di MS n. 337 |                          |
| Via Marina Vecchia n. 175 – 54100 Massa (MS) – Tel/Fax 0585-858224 – E-mail: pierluigi.pucci@email.it |           |                                   |                          |
| <b>Collaboratore: Luciano Sella</b> – Architetto - Albo della Provincia di SP n. 262                  |           |                                   |                          |
|   |           |                                   | <b>Data: Agosto 2018</b> |

*Ministero dell'Interno*DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**COMANDO PROVINCIALE DI  
MASSA CARRARA**

Pisa, 04.04.2018

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. 6038 / P--820 Allegati: \_\_\_\_\_  
(da citare nella risposta)Al Sig. Marrani Giuseppe Michele (per la  
carica)

Piazza 2 Giugno, 1

54033 - CARRARA

comune.carrara@postacert.ite, p.c. Al Sig. SINDACO del Comune di  
CARRARA***Tipo di procedimento:*** Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Parere Favorevole*****Istanza del:*** 16.04.2018***Ditta:*** Comune di Carrara – Autorimessa***Indirizzo:*** via Giovan Pietro, snc – 54033 Carrara***Attività:*** Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta > 300 mq.***DPR 151/2011*** codice n°: 75.1.A***Intervento in progetto:*** *riqualificazione di edificio di pregio storico-monumentale ad uso autorimessa per veicoli dell'amministrazione comunale ed altri. Manufatto sottoposto a tutela ai sensi dell'art.10, comma 1, e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..*

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati, e che siano ottemperate le seguenti ulteriori prescrizioni, come disposto dal parere favorevole di deroga espresso dal CTR per la prevenzione incendi e trasmesso con nota della Direzione Regionale, prot. 12832 del 25.05.2018:

- *L'atrio a comune ove previsto il percorso d'esodo largo 1,20 mt, NON dovrà essere occupato da materiale o apparecchiatura che possa essere causa di incendio e/o di propagazione dello stesso.*

Si precisa che le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2014)
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2014) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato** e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08.

Si precisa che la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) ed inoltrata, alternativamente:

- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
I.A. FABIO BARGAGNA



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dr. Ing. Leonardo BRUNI







*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO PROVINCIALE DI  
MASSA CARRARA**

Pratica n. -820

**Tipo di procedimento:** Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Parere Favorevole**

**Istanza del:** 16.04.2018

**Intervento in progetto:** *riqualificazione di edificio di pregio storico-monumentale ad uso autorimessa per veicoli dell'amministrazione comunale ed altri. Manufatto sottoposto a tutela ai sensi dell'art.10, comma 1, e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..*

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO  
ABILITATO**

**A. Documentazione di cui all'Allegato I del DM 07/08/2012**

1. Relazione tecnica ed elaborati grafici atti a mostrare la puntuale ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere di conformità

**B. Documentazione di cui all'Allegato II del DM 07/08/2012**

1. PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE):  
Certificazione di resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio completa delle tavole grafiche di individuazione degli elementi;
2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE:  
Dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, completa delle tavole grafiche e/o distinta (tipo, quantità e ubicazione) di individuazione degli elementi;
3. IMPIANTO ELETTRICO:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione);
4. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:  
**(In caso di insediamento autoprotetto, sia trasmessa la sola valutazione del rischio di fulminazione)** Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, n indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 81-10/1/2/3/4);
5. IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME ANTINCENDI:  
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9795, UNI 11224 );
6. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA:  
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento indicante gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 64-8 – Cap.56, UNI EN 1838, CEI 34-111, UNI 11222); il progetto dell'impianto, dovrà essere consegnato al titolare dell'attività; in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio;

Si precisa che:

- Le dichiarazioni di rispondenza ex art.7 comma 6 DM 37/08 e le certificazioni di rispondenza e di corretto funzionamento devono essere redatte da professionista antincendio;
- Le norme e le guide tecniche proposte per la realizzazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto delle scelte operate dai progettisti e dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08;
- La documentazione deve essere redatta, laddove predisposta, secondo la modulistica reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) e resa disponibile alternativamente:
  - secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
  - in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m) e memorizzata su supporto informatico.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico  
I.A. FABIO BARGAGNA





*Ministero dell' Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Regionale Toscana*

dipvvf.DIR-TOS.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0012832.25-05-2018.h.07:37

Firenze, data del protocollo

All' Ing. Pier Luigi Pucci  
[pierluigi.pucci@email.it](mailto:pierluigi.pucci@email.it)

Al Comando VV.F. di  
MASSA CARRARA

Oggetto: Comune di Carrara – Autorimessa – Via Giovan Pietro – Carrara (MS).  
Pratica n. 820. Deroga ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011.

In riferimento all'istanza di deroga relativa all'oggetto pervenuta dal Comando VV.F. di Massa Carrara con nota n. 3854 del 20/04/2018, vista la documentazione prodotta, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 1/08/2011 n. 151, deve esprimere il proprio parere al riguardo, si concede la deroga all'art. 3.4.1 del D.M. 01/02/1986 alle condizioni proposte dal richiedente ed alla seguente ulteriore:

- l'atrio a comune ove è previsto il percorso di esodo largo m. 1.20, non dovrà essere occupato da materiale o apparecchiatura che possa essere causa di incendio e/o di propagazione dello stesso.

IL DIRETTORE REGIONALE

LUPICA

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

IP/bb

50132 Firenze - Via Marsilio Ficino, 13  
Centralino ☎ 055 55251  
e-mail ✉ [dir.toscana@vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@vigilfuoco.it)  
PEC ✉ [dir.toscana@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.toscana@cert.vigilfuoco.it)