



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI			
	Posto Lavoro con n° 2 Prese Unel 2P+T/10-16A + n° 2 Dati da Rack P.T.		
	Presa CEE 2P+T/16A da linea F.M. esistente in locale		
	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 24W		
	LAMPADA PER SEGNALE USCITA DI EMERGENZA		
	Collari antifluco in rotolo per tubazioni combustibili		
	Protezioni antifluco per scatole elettriche		
	Protezioni antifluco per Canalizzazioni metalliche		
	Pulsante di Sgancio Elettrico Generale Agisce sul QG		
	QUADRO ELETTRICO GENERALE		
	QUADRO ELETTRICO LAVANDERIA		
	QUADRO ELETTRICO LAVANDERIA 1		
	DISPERSORE VERTICALE ESISTENTE		
	CANALINA PVC A BATTISCOPA 25x30 mm		
	Interruttore - Presa Unel 2P&T/10-16A- Pulsante acc. luci completo di rel� P/P		
	Punto Luce con Plafoniera Led quadrata 31W		
	CENTRALE IMPIANTO MANUALE ANTINCENDIO		
	COMBINATORE TELEFONICO GSM PER CENTRALE ANTINCENDIO		
	PULSANTE ALLARME MANUALE ANTINCENDIO CON TARGA OTTICO-ACUSTICA		
	PULSANTE A TIRANTE PER IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI		
	PULSANTE RIPRISTINO IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI		
	ESTRATTORE TEMPORIZZATO DA ACCENSIONE LUCE		
	DISPOSITIVO OTTICO E ACUSTICO PER IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI		
	DISPOSITIVO OTTICO E ACUSTICO PER IMPIANTO DI CHIAMATA DISABILI		
	POSTO ESTERNO CITOFOONICO COMPLETO DI PLACCA PER CAMPANELLI		
<div>Riferimento pratica:</div>			
<div>DSU TOSCANA</div> <div>Residenza Universitaria “Cipressino”, Via Fanfani, 2 - FirenzeArea Lavori Pubblici e Manutenzioni</div>			
<div>Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria “Cipressino”</div>			
<div>COMMITTENTE</div> <div>DSU Toscana Sede legale Viale Gramsci, 36 50132 - Firenze P.I. 05913670484 C.F. 94164020482 dsutoscana@postacert.toscana.it</div>			
<div>PROGETTISTA</div> <div>arch. Marcello Milone Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Bologna al n. 3212 Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui al DM 139/06 al n. BO3212A217 via Baiesi 17/D 40011 Anzola dell'Emilia (BO) Collaboratori: P.I. Daniele Borghi - impianti elettrici e speciali Ing. Virginia Cascioli - progetto strutturale Ing. Samuele Guermandi - coordinamento e gestione Ing. Martina Meoni - coordinamento sicurezza Ing. Daniele Scandellari - progetto architettonico</div>			
<div>N° ELABORATO</div> <div>EG 05.3</div>	<div>OGGETTO</div> <div>Adeguamento impianti elettrici e speciali Piano Terzo e Quarto Scala 1:100</div>		
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO
0	20/12/18	Prima emissione	M.M.