



LEGENDA

- VC Vano Contatori e protezione linea in contenitore plastico a pavimento IP65
- QG Quadro Generale in contenitore plastico a pavimento IP65
- IRR Centralina di irrigazione
- Pozzetto di derivazione in CLS 40x40 con chiusino in ghisa classe D400
- M Predisposizione Motorizzazione cancello
- PS Alimentazione Pompe di Sollevamento
- Tubazione corrugata in PEHD interrata ad una profondità minima di 50 cm
- Tubazione corrugata in PEHD staffata alla struttura in c.a. del ponte
- Palo in acciaio hft 6,00mt con proiettore LED 120W IP66 con plinto e pozzetto
- Palo in acciaio hft 6,00mt con due proiettori LED 120W IP66 con plinto e pozzetto
- Treccia in rame nudo S=35mmq interrata a fianco della tubazione corrugata
- Dispersore di terra picchetto a croce L=1.50mt in acciaio zincato

COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO



Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4 - 57025 Piombino (LI)

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANILE MINIMO
Loc. Montegemoli Piombino

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

01	Prima Emissione	05.06.2017				
REV.	CONTENUTO DELLA MODIFICA	DATA	RED.	VER.	APP.	AUT.

oggetto	scala	tavola/elaborato
Planimetria Impianto Elettrico Zone Esterne	1:200	E01 (TAV10)
 STUDIO TECNICO progettazione impianti elettrici p. i. Stefano Becucci Via Alessandrini 6 - Piombino (LI) tel. 347-6663365 stefano.becucci@gmail.com p. iva 01458550496	firma 	file Planimetria Elettrica.dwg tavE01-Plan. Energia Elettrica canile montegemoli.ctb