

**ALLEGATO C**

**RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO**

N.	DESCRIZIONE CONTROLLO / VERIFICA	ESITO		
		POS.	NEG.	NOTE
1	Prova strumentale funzionalità interruttori differenziali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
2	Misura della resistenza di terra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RISULTATO _____
3	Esame a vista generale con particolare attenzione alle condizioni dello stato di conservazione dell'integrità degli isolamenti, delle giunzioni, dei componenti e degli apparecchi utilizzatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
4	Controllo funzionalità degli apparecchi di illuminazione di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
5	Verifica di funzionamento del sistema di diagnosi delle lampade (DARDO 2 o DARDO MCS o DARDO PLUS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
7	esame a vista, ove possibile, delle connessioni e dei nodi principali facenti parte dell'impianto di terra compresi i conduttori di protezione ed equipotenziali principali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
8	Prova di continuità del conduttore di protezione sulle prese di corrente, la prova viene eseguita a campione nella misura minima del 20% delle prese esistenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	strumento utilizzato per le prove _____ MA TR. _____			

Livorno li \_\_\_\_\_

IL VERIFICATORE

Visto per l'Ufficio Imp. Elettrici e Speciali - SPP

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 93709904062e6fec8f38ef37b4c5aaf56f42721868e4a377dabda22518366523

**Firme digitali presenti nel documento originale**

SERGIO VALTRIANI


### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.6420/2017

Data: 27/07/2017

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI  
ANNO 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

CIG: 7116322EAD.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85eef94e60660ef4\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85eef94e60660ef4_p7m&auth=1)

ID: 85eef94e60660ef4