

Allegato B

RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA CABINA DI TRASFORMAZIONE PRESSO

N.	DESCRIZIONE CONTROLLO / VERIFICA	ESITO		
		POS.	NEG.	NOTE
1	Verifica di funzionamento di tutte le apparecchiature e protezioni installate nei quadri elettrici di media e di bassa tensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Verifica della coppia di serraggio della bulloneria di cablaggio e dei morsetti di tutte le apparecchiature installate in cabina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Verifica delle connettorizzazioni dei cavi di media e di bassa tensione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Verifica del grado di protezione dei quadri elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Verifica di funzionamento delle sonde di temperatura installate sui trasformatori e di intervento delle protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Effettuata pulizia dell' ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Effettuata pulizia dei quadri elettrici, delle barrature, degli interruttori e delle macchina (trasformatori)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Effettuata pulizia delle griglie di areazione dell' ambiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Effettuato controllo a vista dello stato di conservazione dei dispersori e della corda di terra e non rilevata alcuna anomalia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Verifica della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Effettuata misura del valore di resistenaza dell' impianto di terra , che risulta:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rt _____ Ohm

Strumento:

N. serie:

Livorno li _____

IL VERIFICATORE

Visto per l'Ufficio Manutenzioni

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9c6f82de28ddc5e7a61bd85d0a2ce0492e1c271a6c9f11c0138f8287973a69b5

Firme digitali presenti nel documento originale

SERGIO VALTRIANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.6420/2017

Data: 27/07/2017

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI
ANNO 2017/2018 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

CIG: 7116322EAD.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8b7994dc950b6390_p7m&auth=1

ID: 8b7994dc950b6390