



PER UNA DESCRIZIONE PIU' DETTAGLIATA DEI CORPI ILLUMINANTI OGGETTO DI PROGETTO,  
VEDERE LEGENDA SU TAVOLA DI PROGETTO N°1307

#### LEGENDA APPARECCHIATURE

	Plafoniera stagna IP66 con tecnologia Led, equivalente ad una plafoniera da 1x36W
	Plafoniera stagna IP66 con tecnologia Led, equivalente ad una plafoniera da 1x58W
	Plafoniera stagna IP66 con tecnologia Led, equivalente ad una plafoniera da 2x58W
	Plafoniera stagna IP66 con tecnologia Led, equivalente ad una plafoniera da 2x80W
	Plafoniera con tecnologia Led, da incasso in controsoffitto equivalente ad una plafoniera 4X18W IP40
	Faretto per installazione a soffitto IP20 con tecnologia Led, equivalente ad un faretto da 2x26W
	Kit di emergenza inverter led per plafoniere stagna/sospensione/incasso e proiettori
	Plafoniera di emergenza autoalimentata, con tecnologia Led, equivalente ad una plafoniera per illuminazione di emergenza da 1x11W IP65 del tipo "S.A." con pittogramma

COMMITTENTE Comune di Montemurlo - Scuola Anna Frank e Palestra

UBICAZIONE Ubicazione impianto: Via Maroncelli/Via Pantano, Loc. Oste - Comune di Montemurlo (PO)

PARTICOLARE LAY-OUT ILLUMINAZIONE PALESTRA - SITUAZIONE EX-POST

SCALA 1:100

DISEGNO N° 1306