












#### DESCRIZIONE SIMBOLI

-  IDRANTE ESTERNO SOPRASUOLO COMPLETO DI VALVOLE DI SEZIONAMENTO
-  IDRANTE ESTERNO SOTTOSUOLO COMPLETO DI VALVOLE DI SEZIONAMENTO
-  ATTACCO SINGOLO PER MOTORPOMPA
-  ATTACCO MULTITIPO PER MOTORPOMPA
-  USCITA IN ALTO
-  USCITA IN BASSO
-  USCITA ORIZZONTALE
-  IDRANTE A MURO CON FLESSIBILE E LANCIA
-  PORTA TAGLIA FUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA DI FUTURA INSTALLAZIONE ESCLUSA DALL' APPALTO
-  COLONNA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

**NOTA: IL PERCORSO DELLE TUBAZIONI E L'ESATTA POSIZIONE E TIPOLOGIA (SOPRASUOLO O SOTTOSUOLO) DEGLI IDRANTI E DEL CONTATORE ACQUA ANTINCENDIO SONO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE VERIFICATI IN CORSO D'OPERA IN FUNZIONE DI STRUTTURE ED IMPIANTI ESISTENTI E CONCORDATI CON I VV.F.**



**COMUNE DI LIVORNO**  
 SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  
 UFFICIO IMPIANTI TECNICI  
**MERCATO CENTRALE**  
 VIA BUONTALENTI - LIVORNO

OGGETTO: ADEGUAMENTO IMPIANTO ALIMENTAZIONE IDRICA ANTINCENDIO E ALTRI INTERVENTI LOTTO 10  
 R.U.P.: ING. BARSOZZI LUCA  
 PROGETTISTA: ING. TORALDO VINCENZO  
 ELABORATO: PIANTA PIANO TERRA  
**PROGETTO ESECUTIVO**

**TAV. 2** DICEMBRE 2017 SCALA: 1/200

## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code  
IMPRONTA (SHA-256): 20f6cff4d5a829852ac2f71965ba608d50a4b9b71b1a3e399f1f5d13daeb5ef8

### Firme digitali presenti nel documento originale

Vincenzo Toraldo  
LUCA BARSOTTI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10732/2017

Data: 27/12/2017

Oggetto: MERCATO CENTRALE - LOTTO 10 PARTE 2 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN LASTRE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI. CUP: J49G17000330004  
CIG OPERE IDRAULICHE: 73118888DA  
CIG OPERE ELETTRICHE: 7311910B01  
CIG OPERE EDILI: 7311953E7C



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b508f4a7e66a8f2f\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b508f4a7e66a8f2f_p7m&auth=1)

ID: b508f4a7e66a8f2f