predisposizione per alimentazione
CDZ zona crociera T7

PT_53b

PT_53a

Terr_04

PT_54

Terr_05
esposizione permanente
h. 320 cm

sotto Via San Massimo

PT_55

M.J.C.

h. 268 cm

h. max 948 cm
h. min 641 cm

Terr_06

PT_56
disimpegno

disimpegno

PT_57
h. max 552 cm
h. min 430 cm

disimpegno

PT_58

PT_59

PT_60

chiosco ristorante

chiosco bar

PT_46b

esposizione permanente
h. 320 cm

salite tubazioni all'interno dei pilastri
per alimentazione ventilconvettori
soppalco

tubazioni passanti sotto
il pavimento galleggiante

Terr_03

PT_45

rip.

M.J.C.
locale
sgombero

PT_69
Q13

h. 573 cm

parete mobile

PT_68
locale
sgombero

PT_46a

Terr_01
esposizione permanente
h. max 995 cm
h. min 655 cm

palco

Terr_07
cortile
Quota: 0,00

PT_43
h. max 360 cm
h. min 350 cm

dis.

PT_42

dis.

sottoscala

P

predisposizione per alimentazione
CDZ zona crociera T5

pedana disabili
rampa disabili

Terr_02

dis.

dis.

PT_40

PENDENZA 8%

PT_61

loggiato chiuso

loggiato chiuso
h. max 595 cm
h. min 475 cm

PT_67

PT_62

aula didattica
h. max 583 cm
h. min 260 cm

PT_63

PT_64

deposito
h. max 596 cm
h. min 450 cm

PT_65

aula didattica
h. max 585 cm
h. min 380 cm

PT_66

antica farmacia
h. max 591 cm
h. min 394 cm

PT_01

atrio di ingresso
h. max 595 cm
h. min 495 cm

biglietteria

PT_05

disimpegno

ACCESSO
civico 38

ACCESSO
civico 36

Via Giolitti

LEGENDA SIMBOLI

	GENERATORE DI CALORE ESISTENTE DA SOSTITUIRE (VEDERE TAVOLA: SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA - MRSN_INT_ESE_IM_IT_07)
	UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
R	RADIATORE ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
V	VENTILCONVETTORE A MOBILETTO DI TIPO VERTICALE ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
	VENTILCONVETTORE TIPO DA INCASSO ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
R	VENTILCONVETTORE TIPO DA INCASSO (SOLO RAFFRESCAMENTO) ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO ESISTENTE SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
M.J.C.	QUADRO SISTEMA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA ESISTENTE (MODULO JOHNSON CONTROLS) SU CUI EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
	CONDUTTURA ASCENDENTE (ESISTENTE)
	CONDUTTURA DISCENDENTE (ESISTENTE)
	TUBAZIONE ACQUA CALDA - MANDATA (ESISTENTE)
	TUBAZIONE ACQUA CALDA - RITORNO (ESISTENTE)
	TUBAZIONE ACQUA REFRIGERATA - MANDATA (ESISTENTE)
	TUBAZIONE ACQUA REFRIGERATA - RITORNO (ESISTENTE)
	TUBAZIONE POST-RISCALDAMENTO - MANDATA (ESISTENTE)
	TUBAZIONE POST-RISCALDAMENTO - RITORNO (ESISTENTE)
	AREA D'INTERVENTO

ZONE DI COMPETENZA UTA

	CTA 1 - PIANO INTERRATO E SEMINTERRATO: DEPOSITI MATERIALI CONSERVATORI, PUBBLICAZIONI E ARCHIVI CARTACEI, AUDIOVIDEO
	CTA 2 - PIANO INTERRATO: ESPOSIZIONE TEMPORANEA (Salone 38)
	CTA 3 - PIANO INTERRATO: SALA CONFERENZE
	CTA 4 - PIANO TERRA E SOPPALCO: ESPOSIZIONE PERMANENTE CROCIERA
	CTA 6 - PIANO SEMINTERRATO: DEPOSITI MINERALOGIA
	CTA 7 - PIANO TERRA E SOPPALCO: ESPOSIZIONE PERMANENTE
	CTA 8 - PIANO INTERRATO: DEPOSITI PETROGRAFIA
	CTA 9 - PIANO SEMINTERRATO: LABORATORIO USO STUDIOSI
	CTA 10 - PIANO INTERRATO: ESPOSIZIONE PERMANENTE MINERALOGIA
	CTA 11 - PIANO INTERRATO: ESPOSIZIONE TEMPORANEA (corridoio fronte Sala Conferenze)

NOTA BENE:

- IL POSIZIONAMENTO E IL PASSAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ESISTENTI (TUBAZIONI IMPIANTI MECCANICI) E' STATO DESUNTO DAGLI ELABORATI DI RILIEVO (Ing. Marco Filippi, 1996, comm. 296), AS BUILT (impresa SORBA, 2002) E TAVOLE DI ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA SISTUAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI... (PRODIM srl, 2014)

- VERIFICARE SUL POSTO IL REALE TRACCIAMENTO E/O POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E/O TUBAZIONI

- VERIFICARE CHE COSA ALIMENTANO LE TUBAZIONI (???)

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
Società di Committenza Regione Piemonte
corso Marconi 10 - 10125 Torino
tel +39 011 6548311 - fax +39 011 6694665

CUP
F14E15002120008

CIG
6969596490

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto",Servizi tecnici supplementari.

INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile unico del procedimento:

Dott. ing.
Mauro Bartolomeo
Fegatelli

R.T.P.:

Studiogannet S.r.l. (capogruppo)
via Vassalli Eandi 32, 10138 Torino

Arch. Loredana Dionigio
via Pietro Bagetti 31, 10153 Torino

Arch. Matteo Zambon (giovane professionalità)
via Raimondo Montecuccoli 6, 10121 Torino

PROGETTO IMPIANTO TERMICO
PIANTA PIANO TERRA

Data Dicembre 2017	Tavola MRSN_INT_ESE_IM_IT_10
Scala 1:100	File di riferimento

Revisione	Data	Descrizione	Emissione	Verifica	Approvazione