



IMPIANTO ANTINCENDIO - SERRANDE TAGLIAFUOCO	
	QUADRO ELETTRICO
	CONDOTTA PER LA VENTILAZIONE MECCANICA ESISTENTE
	SERRANDA TAGLIAFUOCO DI NUOVA INSTALLAZIONE
	MURATURA REI

NOTA REI:

- TUTTE LE LINEE SONO PREVISTE IN CANALIZZAZIONI ESTERNE DI NUOVA INSTALLAZIONE, SI POTRANNO USARE LE CANALIZZAZIONI INCASSATE ESISTENTI LADDOVE RISULTINO ESSERE IDONEE
- I CAVI POSATI IN CANALIZZAZIONE O TUBO DOVRANNO ESSERE DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
  - LOOP ANTINCENDIO (120/3) - FIBRAM 18/3000 PH30
  - ALIMENTAZIONE PANNELLI OTTICI DI ALLARME - (120/3) - FPG100M1 PH90
  - ALIMENTAZIONE ELETTRONAGHETTI - (120/4) - FPG10M1 PH90
  - ALIMENTAZIONE DIFFUSORI MESSAGGERIA DI SICUREZZA - (120/3) - FIBRAM 18/3000 PH30 - COLORE VIOLA
- PER I LOOP AD ANELLO CHIUSO RISPETTIVAMENTE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA, DOVRA' ESSERE DIFFERENZIATO IL PERCORSO DI ANDATA DA QUELLO DI RITORNO TRAMITE UTILIZZO DI CANALINA PORTACAVI CON SETTO SEPARATORE OPPURE DOPPIA TUBAZIONE COME RICHIESTO DALLA NORMA UNI 9795 EDIZIONE OTTOBRE 2013 ART. 7.1
- IT) NELLE AREE COPERTE DA DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA, DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'EVAC, I PANNELLI OTTICI ACUSTICI DI SEGNALEZIONE INCENDIO POSSONO AVERE LA SOLA SEGNALEZIONE OTTICA E LE CAMPANE DI SEGNALEZIONE INCENDIO (AVVIERI) DEVONO ESSERE SILENZIATE
- LO SGANCIO DEI MAGNETI DI RITENUTA PORTE DEVE ESSERE ESTESO A TUTTI I COMPARTIMENTI ADIACENTI IN COMUNICAZIONE ANCHE SE APPARTENENTI A LOOP DIVERSI
- IL TRACCIAMENTO DI CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, PASSAGGI, COLONNE MONTANTI E DISPOSITIVI E DA CONSIDERARSI COME PROSPICUA, VERIFICARE SUL POSTO, IN ACCORDO CON L'ILL. IL REALE TRACCIAMENTO EGO POSSIBILMENTE
- TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO A RIARMO AUTOMATICO SARANNO ALIMENTATE DAL QUADRO SL04 - QUADRO DISTRIBUZIONE ENERGIA DI CONTINUITA'

**SCR**  
PIEMONTE  
SOCIETA' DI COMMITTEA

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**  
Società di Committenza Regione Piemonte  
corso Marconi 10 - 10123 Torino  
tel +39 011 6548311 - fax +39 011 669466



CLUP  
F14E15002120008

CIG  
6969596490

Servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla "Fase B" degli interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali nella manica di via Giolitti e del cosiddetto "XIV Lotto".

## PROGETTO ESECUTIVO

**Responsabile unico del procedimento:**

Dott. ing.  
Mauro Bartolomeo  
Fegatelli

**R.T.P.:**

Studiagorner S.r.l. [capogruppo]  
via Vassalli Eandi 32, 10138 Torino

Arch. Loredana Dioniglio  
via Pietro Bagetti 31, 10153 Torino

Arch. Matteo Zambon [giovane professionalità]  
via Raimondo Montecuccoli 6, 10121 Torino

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO - SERRANDE TAGLIAFUOCO  
PIANO SEMINTERRATO

Data  
Ottobre 2017

Scala  
1:100

Tavola  
MRSR\_LSE\_IM\_3T\_02

File di riferimento

Revisione	Data	Descrizione	Emissione	Verifica	Approvazione
-----------	------	-------------	-----------	----------	--------------